

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«29» февраля 2024 г., 43240061000209723825

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«11» марта 2024 г., № 2402/038-43/216/ПВПР

(дата составления предписания)

обл Кировская, г Киров, пр-кт Октябрьский, Дом 122а, 88332679512, e-mail: gpn_kirov@43.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: « 11 » марта 2024 г., учетный номер 43240061000209723825.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. старший инспектор ОНДПР города Кирова (государственный инспектор города Кирова Кировской области по пожарному надзору) Шабардин Александр Анатольевич, e-mail: shabardinaa@43.mchs.gov.ru, телефон: +78332208627

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. обл Кировская, г Киров, ул Ивана Попова, Дом 40б

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 164" ГОРОДА КИРОВА, адрес юридического лица: 610014, ОБЛАСТЬ КИРОВСКАЯ, КИРОВ, ИВАНА ПОПОВА УЛИЦА, ДОМ 40Б

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

6. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. В процессе эксплуатации системы пожарной сигнализации (далее по тексту СПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее по тексту СОУЭ) дежурный персонал не документирует все поступающие извещения СПС, СОУЭ (ложные срабатывания, сигналы о неисправности, испытания, нерабочее состояние, временные отключения, ТО) с точностью до зоны контроля пожарной сигнализации или до конкретного технического средства с указанием даты и времени поступления сигналов в журнале регистрации извещений - п. 6.3.2 ГОСТ Р 59639-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (далее по тексту ГОСТ Р 59639-2021), п. 6.3.2 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (далее по тексту ГОСТ Р 59638-2021)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
Срок устранения нарушения:
03.03.2025
2. При монтаже, техническом обслуживании и эксплуатации системы пожарной сигнализации не соблюдаются проектные решения, а именно согласно проекта на здание детского сада, разработанного ООО ТСО, в помещении кухни

(помещение № 40 согласно проекта) установлены извещатели пожарные дымовые, а не извещатели пожарные тепловые
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации.

Срок устранения нарушения:

03.03.2025

3. Не обеспечено исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, смонтированного в здании детского сада (протокол испытания ВПП на водоотдачу от 16.11.2023, дефектная ведомость от 16.11.2023)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 50 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами.

Срок устранения нарушения:

03.03.2025

4. Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей к зданию детского сада класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 со всех сторон (завален снегом) — п.п. «в» п. 8.1.1 СП 4.13130.2013. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 90, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

03.03.2025

5. В спальне группы № 4, в спальне группы № 7, в группе № 9, в спальне группы № 11, в группе № 12 здания детского сада покрытие пола выполнено линолеумом не обеспечивающим класс материала КМ2 (не полностью закрывает деревянный пол в некоторых местах, имеются сквозные дыры в линолеуме)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 7, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.

Срок устранения нарушения:

03.03.2025

6. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании детского сада не исправна (прибор управления речевым оповещением «Соната-К-120У», прибор управления оповещателями «ОСА-1» неисправны, сняты, отправлены на ремонт)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

03.03.2025

старший инспектор ОНДПР города Кирова (государственный инспектор города Кирова Кировской области по пожарному надзору) Шабардин Александр Анатольевич



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5FB5570952B4E9B5B4239ED431D99F60
Владелец: Шабардин Александр Анатольевич
Действителен с 05.12.2023 по 27.02.2025

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

подпись

старший инспектор ОНДПР города Кирова (государственный инспектор города Кирова Кировской области по пожарному надзору) Шабардин Александр Анатольевич, e-mail: shabardinaa@43.mchs.gov.ru, телефон: +78332208627

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

