

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«12» марта 2025 г., 43250061000217471586
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«25» марта 2025 г., 16 час. 00 мин. № 2503/038-43/86-В/ПИВ

(дата и время составления предписания)

г. Киров, Октябрьский проспект, 122а

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности**

**1. Инспекционный визит проведен в соответствии с решением о проведении инспекционного визита от
«12» марта 2025 г., № 2503/038-43/86-В/ПИВ, учетный номер проверки 43250061000217471586.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контролирующего (надзорного) органа о проведении инспекционного визита, учетный номер инспекционного визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Инспекционный визит проведен в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Инспекционный визит проведен следующими должностными лицами:

**1. Ворожцова Валерия Александровна – инспектор ОНДПР города Кирова (государственный инспектор города
Кирова Кировской области по пожарному надзору)**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица (лиц), в том числе руководителя группы инспекторов, уполномоченного (уполномоченных) на проведение инспекционного визита. При этом инспектор (инспекторы) после принятия решения о проведении инспекционного визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) задача была определена после начала исполнения визита)

4. Инспекционный визит проведен в отношении:
соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях,
на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к
которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной
безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с изданным и введённым в действие приказом)

5. Инспекционный визит был проведен по адресу (местоположению):

1. обл Кировская, г Киров, ул Ивана Попова, Дом 40б

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения таких объектов контроля, в отношении которых были проведены инспекционный визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 164" ГОРОДА КИРОВА ИНН 4346051493, адрес регистрации юридического лица: 610014,
ОБЛАСТЬ КИРОВСКАЯ, КИРОВ, ИВАНА ПОПОВА УЛИЦА, ДОМ 40Б**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица (лиц), в том числе руководителя группы инспекторов, уполномоченного (уполномоченных) на проведение инспекционного визита, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Инспекционный визит проведен в следующие сроки:

с «25» марта 2025 года, 15 час. 00 мин.

по «25» марта 2025 года, 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактически начала инспекционного визита, а также дата и время фактически окончания инспекционного визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

01 час 00 минут (часы, минуты)

(указываются срок (сроки, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролирующего лица)

**8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие
нарушения:**

1. Не обеспечено исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, смонтированного в здании детского сада (протокол испытания ВПП на водоотдачу от 16.11.2023, дефектная ведомость от 16.11.2023). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2402/038-43/216/ПВПР от 11.03.2024, пункт предписания 3. Место выявления нарушения: г. Киров, ул. Ивана Попова, д. 40б
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 50 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами.

Срок устранения нарушения:

01.03.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

1) Выполнить мероприятия, предусмотренные нарушением пунктом Правил противопожарного режима в Российской Федерации 2) Исключить обстоятельства, при которых возникает нарушение требования указанного пункта Правил противопожарного режима в Российской Федерации

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Письменные пояснения о выполнении конкретных мероприятий, направленных на устранение выявленного нарушения; 2) Документы (проектная документация, акты выполненных работ, сертификаты, паспорта на изделия, товарные накладные, результаты выполненных расчетов, исследований, испытаний и др. работ, документы организационного, распорядительного характера); 3) Фотоматериалы (в виде фототаблицы с пояснениями к снимкам), видеоматериалы.

2. В группе № 9 здания детского сада покрытие пола выполнено линолеумом с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1 (не полностью закрывает деревянный пол в некоторых местах, имеются сквозные дыры в линолеуме). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2402/038-43/216/ПВПР от 11.03.2024, пункт предписания 5. Место выявления нарушения: г. Киров, ул. Ивана Попова, д. 406

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 7, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.

Срок устранения нарушения:

01.03.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:


1) Выполнить мероприятия, предусмотренные нарушением пунктом Правил противопожарного режима в Российской Федерации 2) Исключить обстоятельства, при которых возникает нарушение требования указанного пункта Правил противопожарного режима в Российской Федерации

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Письменные пояснения о выполнении конкретных мероприятий, направленных на устранение выявленного нарушения; 2) Документы (проектная документация, акты выполненных работ, сертификаты, паспорта на изделия, товарные накладные, результаты выполненных расчетов, исследований, испытаний и др. работ, документы организационного, распорядительного характера); 3) Фотоматериалы (в виде фототаблицы с пояснениями к снимкам), видеоматериалы.

(указывается выявленное нарушение обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрабатываемых документах, с указанием реквизитов разрабатываемых документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом инспекционного визита, срок устранения нарушения)

Инспектор ОНДПР города Кирова (государственный инспектор города Кирова Кировской области по пожарному надзору)
Ворожцова Валерия Александровна



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))

подпись

Ворожцова Валерия Александровна - инспектор ОНДПР города Кирова (государственный инспектор города Кирова Кировской области по пожарному надзору), телефон: 88332679189, e-mail: vorozhceva@43.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, являющегося руководителем, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» 20__ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

